

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hydrochem.nt-rt.ru> || hmd@nt-rt.ru

HYDROCHEM 140

Комплексный реагент для установок обратного осмоса.

Предназначение:

HydroChem 140 – реагент, который применяется для периодической дезинфекции мембран обратного осмоса, удаления остаточного хлора перед УОО, а также консервации мембран УОО при положительных температурах.

Свойства

Реагент HydroChem 140 используется как эффективный и наименее безвредный метод дезинфекции мембран в системах для подготовки питьевой и промышленной воды, полностью позволяет связывать ионы остаточного хлора после проведения хлорирования исходной воды перед УОО. Также данный химикат применяют для консервации мембран УОО на период до 3-х месяцев. При консервации HydroChem 140 также способствует ликвидации бактерий на поверхности мембран и не позволяет им развиваться при простое УОО. HydroChem 140 не оказывает никакого действия на мембраны, является абсолютно безопасным продуктом и изготовлен из сырья разрешенного управлением пищи и лекарств США (FDA 21-173.310) для применения в пищевой промышленности.

Рекомендации по дозированию:

1 вариант: HydroChem 140 дозируется в систему насосом-дозатором перед картриджными фильтрами постоянно. Доза рассчитывается в зависимости от степени биологического заражения.

2 вариант: Периодическая дезинфекция мембран установок обратного осмоса проводится ежедневно с помощью реагента HydroChem 140 путем дозирования в течение 45 минут на установку обратного осмоса.

3 вариант: Для удаления остаточного хлора HydroChem 140 применяется в дозе эквивалентному содержанию остаточного хлора перед УОО (1:1).

4 вариант: Консервация УОО. Для консервации УОО у существует подробная методика с расчетом всех необходимых параметров. Обращайтесь к специалистам отдела химической обработки воды.

Упаковка и обращение:

HydroChem 140 поставляется в пластмассовых канистрах емкостью 22 кг.

Избегать попадания HydroChem 140 внутрь организма, контакта с глазами, кожей и одеждой, при работе использовать защитные очки и перчатки.

Условия хранения HydroChem 140 должны исключать замораживания продукта.

HydroChem 140 сохраняет свои свойства в закрытой упаковке минимум один год.